


Bones pràctiques




Utilitza aigua de la xarxa.



Buida els dipòsits cada dia.



Mantén l'aigua per sota de 20 °C.



Protegeix dipòsits i canonades del sol.



Neteja les broquetes regularment.



Fes-ne el manteniment abans de l'estiu.



Prioritza equips sense dipòsit.



Prioritza sistemes que generin gotes de mida superior a 5 micres.

Tens dubtes o en vols més informació?

Refresca la teva terrassa amb seguretat



santboi.cat

salutpublica@santboi.cat



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Calor SÍ Legionel·la NO

Nebulitzadors a les terrasses: refresca l'ambient de forma segura

Protegeix els teus clients, el teu personal i el teu negoci.



AJUNTAMENT
SANT BOI
DE LLOBREGAT

Tens un d'aquests equips?

Nebulitzador de Broquetes







Genera una boira fina d'aigua mitjançant broquetes instal·lades en canonades.

Ventilador Nebulitzador



Disposa d'un dipòsit d'aigua i dispersa l'aigua amb el flux d'aire.

Per què cal prevenir?

-  Els nebulitzadors generen gotes d'aigua.
-  La Legionella pot créixer en dipòsits i circuits.
-  Les persones poden inhalar aquestes gotes.
-  Un bon manteniment redueix el risc.

Els nebulitzadors estan inclosos entre les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió de legionella segons el Reial decret 487/2022.

Què has de fer?



DISPOSAR D'UN PPCL






Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la.

Es recomana que el redacti una empresa especialitzada.

CADA ANY



Obligatori

També quan es posi en marxa l'aparell per primer cop o després d'una parada superior a 1 mes o d'una reparació.

-  Revisió de manteniment.
-  Neteja i desinfecció.
-  Certificat d'una empresa autoritzada.
-  Anàlisi de Legionella i aerobis (15-30 dies després de la desinfecció)
-  Full de resultats d'un laboratori autoritzat.




CADA 6 MESOS

Si l'aparell s'ha utilitzat durant 6 mesos

-  Anàlisi de Legionella i aerobis (als 6 mesos de l'any)
-  Full de resultats d'un laboratori autoritzat.


CADA MES

Durant l'època d'ús de l'aparell

-  Revisió visual de les broquetes.
-  Mesura de clor, pH, temperatura i terbolesa de l'aigua.
-  Registre dels valors.

CADA DIA

Durant l'època d'ús de l'aparell

-  Buidar completament dipòsits i circuits.